

SSIGE

Société Suisse  
de l'Industrie du Gaz et des Eaux  
Grütlistrasse 44  
CH- 8027 Zürich

Organisme de certification eau



### Certificat N°: 0409-4873

**Requérant:** R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

Sur la base du règlement ZW101 „conditions générales de l'organisme de certification de la SSIGE“ la SSIGE accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

**Rubrique:** Clapets de non retour  
**Désignation:** Optipress-Aquaplus-INOX - Clapet anti-retour EA  
**Types:** 80189.22, 80189.23, 80189.24, 80189.25, 80189.26, 80189.27, 80189.28

DN: 15...54 PN: 16 tmax: 65 °C

**Base de certification:** SSIGE ZW124 (01/19), EN 13959 (2004)

**Validité:** 31.05.2025

**Conditions (C) / Remarques (R):**  
Aucun

Le requérant est de ce fait autorisé à mentionner ces produits comme ayant été certifiés par la SSIGE et à y apposer la marque de conformité de la SSIGE ci-dessus (publication dans la liste des certifications eau).



accrédité selon  
SN EN ISO/IEC 17065

Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux  
Organisme de certification eau

Javier Fernandez  
Chef

Zurich, le 20.04.2020

**Rubrique:** Clapets de non retour

**Désignation:** Optipress-Aquaplust-INOX - Clapet anti-retour EA

Types	DN	PN	C°	Group acoustique	Pertes kWh/24 h / Classe ErP	Contenu	Indexe	Méetrologie
80189.22	15	16	65	I	-	-	-	-
80189.23	18	16	65	I	-	-	-	-
80189.24	22	16	65	I	-	-	-	-
80189.25	28	16	65	I	-	-	-	-
80189.26	35	16	65	I	-	-	-	-
80189.27	42	16	65	-	-	-	-	-
80189.28	54	16	65	-	-	-	-	-